



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- TI.1 — Подающий трубопровод от котла до гидравлического распределителя T=105 C
- T2.1 — Обратный трубопровод от гидравлического распределителя до котла T=80 C
- TI.2 — Подающий трубопровод теплоснабжения к потребителю T=95 C
- T2.1 — Обратный трубопровод теплоснабжения от потребителя T=70 C
- B1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
- T3 — Трубопровод горячего водоснабжения
- T4 — Циркуляционный трубопровод ГВС
- T95 — Трубопровод сброса от предохранительных клапанов
- T96 — Трубопровод дренажа, слива безнапорный
- ▶ — Направление движения потока
- ▷ — Переход диаметров
- ⊗ — Шаровый кран
- ⊘ — Поворотный клапан
- ◁ — Обратный клапан
- ◁ — Водомер
- ◁ — Термостатический электронный
- ⊠ — Группа безопасности
- ⌈ ⌋ — Граница проектирования
- ⊗ — Клапан трехходовой смесительный

4/62/14-ТМ					
Изм.	Код	Лист	И в док	Подпись	Дата
Разработал	Великов				
Проверил	Разумовская				
ГИП	Разумовская				
Н. контр.	Короткова				
Схема тепловая					ЕвроСтройМонтаж